

Утверждаю:

Генеральный директор
ООО «Коммунальные технологии»
Д.Г. Крюков
« » _____ 2016 г.

**Информация
об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг)
субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным
утвержденным стандартам качества**

Баланс электрической энергии ООО «Коммунальные технологии» за 2016 год представлен в приведенной ниже таблице:

	Поступление в сеть, тыс.кВтч	Полезный отпуск, тыс. кВтч	Фактические потери		Тариф на потери руб./тыс. кВтч	Итого покупка потерь у АО "ЧЭСК", тыс. руб (с НДС)
			тыс. кВтч	%		
1	2	3	4	5	6	7
Всего:	825 442.5	763 720.3	61 722.3	7.48		152178.6
в том числе:						
ВН	809.0	809.0	0.0	0.00	x	0.0
СН2	352 071.8	335 604.5	16 467.3	4.68	x	40600.8
НН	472 561.7	427 306.8	45 254.9	9.58	x	111577.8
из них ТСО	x	39 152.7	x	x	x	x

Уровень нормативных потерь электроэнергии на 2016 год утвержден приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 30.11.2015 г. № 1184/15-ДСП в размере 7,5099 % (65636,5 тыс. кВтч.)

Зона деятельности сетевой организации ООО «Коммунальные технологии» в 2015 году охватывала электрические сети в пределах территориальных границ г. Чебоксары, г. Цивильск, г. Марпосад и частично г. Новочебоксарск.

Начальник службы учета электрической энергии

В.Ю. Хаймуллин