

Утверждаю:

Генеральный директор
ООО «Коммунальные технологии»

_____ Д.Г. Крюков
« _____ » _____ 2018 г.

**Информация
об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг)
субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным
утвержденным стандартам качества**

Баланс электрической энергии ООО «Коммунальные технологии» за 2017 год представлен в приведенной ниже таблице:

	Поступление в сеть, тыс.кВтч	Полезный отпуск, тыс. кВтч	Фактические потери		Тариф на потери руб./тыс. кВтч	Итого покупка потерь у АО "ЧЭСК", тыс. руб (с НДС)
			тыс. кВтч	%		
1	2	3	4	5	6	7
Всего:	820 115.6	757 301.1	62 814.6	7.66		179578.6
в том числе:						
ВН	1 016.2	1 016.2	0.0	0.00	х	0.0
СН2	349 569.6	332 561.4	17 008.1	4.87	х	48624.0
НН	469 529.8	423 723.4	45 806.4	9.76	х	130954.6
из них ТСО	х	49 344.3	х	х	х	х

Уровень нормативных потерь электроэнергии на 2017 год утвержден приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 17 ноября 2016 года № 1601/16-ДСП в размере 7,5099 % (61 804 тыс. кВтч.)

Зона деятельности сетевой организации ООО «Коммунальные технологии» в 2017 году охватывала электрические сети в пределах территориальных границ г. Чебоксары, г. Цивильск, г. Марпосад и частично г. Новочебоксарск.

Директор по электрическим сетям



Э.В. Константинов