

Утверждаю:

Генеральный директор  
ООО «Коммунальные технологии»

Д.Г. Крюков  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.

**Информация**  
**об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг)**  
**субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным**  
**утвержденным стандартам качества**


Баланс электрической энергии ООО «Коммунальные технологии» за 2018 год представлен в приведенной ниже таблице:

	Поступление в сеть, тыс.кВтч	Полезный отпуск, тыс. кВтч	Фактические потери		Тариф на потери руб./тыс. кВтч	Итого покупка потерь у АО "ЧЭСК", тыс. руб (с НДС)
			тыс. кВтч	%		
1	2	3	4	5	6	7
Всего:	840 429.6	772 747.2	67 682.4	8.05		196861.3
в том числе:						
ВН	1 088.1	1 088.1	0.0	0.00	х	0.0
СН2	379 066.6	359 042.4	20 024.1	5.28	х	58242.3
НН	460 274.9	412 616.7	47 658.3	10.35	х	138619.0
из них ТСО	х	57 037.5	х	х	х	х

Уровень нормативных потерь электроэнергии на 2018 год утвержден приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 30 ноября 2017 года № 1613/17-ДСП в размере 7,5099 % (61321,9 тыс. кВтч.)

Зона деятельности сетевой организации ООО «Коммунальные технологии» в 2018 году охватывала электрические сети в пределах территориальных границ г. Чебоксары, г. Цивильск, г. Марпосад и частично г. Новочебоксарск.

Заместитель генерального директора  
– главный инженер



Р.Р. Бухарин