

Утверждаю:

Конкурсный управляющий
ООО «Коммунальные технологии»
А.А. Тигулев
«20» 02 2020 г.

**Информация
об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг)
субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным
утвержденным стандартам качества**

Баланс электрической энергии ООО «Коммунальные технологии» за 2019 год
представлен в приведенной ниже таблице:

	Поступление в сеть, тыс.кВтч	Полезный отпуск, тыс. кВтч	Фактические потери		Тариф на потери руб./тыс. кВтч	Итого покупка потерь у АО "ЧЭСК", тыс. руб (с НДС)
			тыс. кВтч	%		
1	2	3	4	5	6	7
Всего:	846025.7	782383.2	63642.5	7.52		202152.7
в том числе:						
ВН	814.0	814.0		0.00	814.0	814.0
СН1	0.0	0.0		0.00	0.0	0.0
СН2	390820.2	372167.9	18652.2	4.77	390820.2	372167.9
НН	454391.5	409401.2	44990.3	9.90	454391.5	409401.2
из них ТСО	х	62589.7	х	х	х	62589.7

Уровень нормативных потерь электроэнергии на 2019 год утвержден приказом
Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 27 ноября 2018 года №
1649а/18-ДСП в размере 7,5099 % (61033,6 тыс. кВтч.)

Зона деятельности сетевой организации ООО «Коммунальные технологии» в 2019
году охватывала электрические сети в пределах территориальных границ г. Чебоксары, г.
Цивильск, г. Мариинский Посад, частично г. Новочебоксарск.

Главный инженер


С.А. Михайлов


С.А. Михайлов